



17	1	Föld feletti kitérőbiztos DN 100 tűzcsap	
16	1	Föld alatti karimás tolózár, Hawle, DN 100, beép.készl.,kulcsszár, csapszekrény	
15	1	Karimás "FF" idom, DN 100, h=1,0 m, öv.	
14	2	DN 100 multijoint kötés	
13	1	DN 100/100 karimás "T" idom, öv.	
12	2	DN 100 karimás "QN" idom, öv.	
11	1	D 110/90 KPE szűkítő idom	
10		E L M A R A D	
9		E L M A R A D	
8	1	Vakkarima , öv. , DN 80	
7	1	Karimás "FF" idom, DN 80, ko.a.36	
6	2	Vizzáró tömítés Forsheda habarcs , nyílás 105 , átvétetőcső D 90	
5	2	Húzásbiztos karima , SINOFLEX , DN 80 D84-105 öv.	
4	1	Visszacsapószelep, egylemezes kialakítású , Danfoss , DN 80 , horg.a.	
3	2	Laptolózár , Hawle , 3600 , DN 80 , öv. , szabadátfolyású	
2	1	Karimás "T" idom , öv. , DN 80/80	
1	1	Mei Stream WPH DN 80/PN16 L=200 nagyvízmérő hidegvízre	
Sorsz.	db	Megnevezés	Megjegyzés

Jelen terv a Fehérvári VIZITERV Mérnöki Kft. szellemi tulajdona, jogvédelemben részesül. Másolása, egyéb célú felhasználása csak a tervező írásos engedélyével lehetséges.			
FEHÉRVÁRI ® VIZITERV KFT		FEHÉRVÁRI VIZITERV MÉRNÖKI KFT 8000 Székesfehérvár Hosszúséttér 1. I. 8001 Székesfehérvár, Pf. 70 ft / i (06-22) 315-263, 504-610 E-mail: fehevar.viziterv@t-online.hu	
A terv címe: TÁC - GORSIUM MÚZEUMI ÉPÜLETEK IVÓVIZELLÁTÁSA		Tervszám: 3311	
A munkarész tárgya: KIVITELI TERV		Munkarész szám: V-2	
A rajz tárgya: MÉRŐAKNA TECHOLÓGIAI TERVE		Rajzszám: 13.	
Méretarány: 1 : 25	Szerkesztő:	Rajzoló:	Kelt:
Tervező:	Ügyvezető Igazgató:	Felelős tervező:	2016.11.
Ellenőr:	HORVÁTH GYULA	VZ-TEL/07-0226 HORVÁTH GYULA	