



M = 1 : 25




M = 1 : 25




A-A metszet

M = 1 : 25




M = 1 : 25




LEIER AKNA FENÉKELEM 150 x 150 x 100 LKN
KÜNET NÉLKÜL , TOVÁBBÉPÍTHETŐ

M = 1 : 25



LEIER AKNAMAGASÍTÓ ELEM , VÉGELEM
150 x 150 x 75 LV

M = 1 : 25




AF 180 x 180/20-100 VASBETON AKNAFEDLAP
AF öv. 600-400 kN öntöttvas könnyű fedlap
és keret beépítésével



ANYAGMINŐSÉGEK :

- előregyártott vb.aknaelemek C 45/55-XC4-XF2-XA2
- szerelőbeton C 12/15-XN(H)-8-F3
- fedlap és keret AF ÖV 600 , 400 kN
- zsupp fedőráccsal D 300 - 200 ko.a.33
- aknahágcsó műanyag bevonatu acél , 5 db

CSATLAKOZÁS RÉSZLETE



- ① Butyl tömítőszalag (30x30mm / 3fm)igény szerint
- ② Emelődübelek mozgatáshoz elem felső síkjában

| | | | |
|---|--|---|---|
| Jelen terv a Fehérvári VIZITERV Mérnöki Kft. szellemi tulajdona, jogvédelemben részesül. Másolás, egyéb célú felhasználása csak a tervező írásbeli engedélyével lehetséges. | | | |
| FEHÉRVÁRI ® VIZITERV KFT | | FEHÉRVÁRI VIZITERV MÉRNÖKI KFT 8000 Székesfehérvár Hosszúsétalér 1. I : 8001 Székesfehérvár, Pf. 70 fi /i/ (06-22) 315-263, 504-610 E-mail: fehervari.viziterv@t-online.hu | |
| A terv címe: <div style="text-align: center;"> TÁC - GORSIUM MÚZEUMI ÉPÜLETEK IVÓVÍZELLÁTÁSA </div> | | | Tervszám: <div style="text-align: center;"> 3311 </div> |
| A munkarész tárgya: <div style="text-align: center;"> KIVITELI TERV </div> | | | Munkarész szám: <div style="text-align: center;"> V-2 </div> |
| A rajz tárgya: <div style="text-align: center;"> MÉRŐAKNA ÉPÍTÉSI TERVE </div> | | | Rajzsám: <div style="text-align: center;"> 16. </div> |
| Méretarány: 1 : 25 | | | |
| Tervező: | Szerkesztő: | Rajzoló: | Kelt: 2016.11. |
| Ellenőr: BALÁZS JÓZSEF  | Ügyvezető igazgató: HORVÁTH GYULA  | Felelős tervező: VZ-TEL/07-0226 HORVÁTH GYULA |  |