



3 x 50 A  
betáplálás

TÚLFESZÜLTÉS  
LEVEZETŐ

3 fázis  
kontroll

0,37 kW 1f  
1 x 2,6 A  
GÉPHÁZ  
ZSOMPSZIV

2x58 W  
230 V EVG  
AKNA  
VILÁGÍTÁS

0,015 kW 1f  
230 / 12 V  
VÍZLÁGYÍTÓ  
TÁPEGYSÉG

0,37 kW 1f  
1 x 2,6 A  
TÁROLÓ  
ÜRÍTŐ SZIV.

230 V AC  
SZERVÍZ  
CSATLAKOZÓ

HILLTERV Mérnökiroda Bt. 1221 Budapest, Tábla u. 4.      hillter@t-online.hu		
SZÉKESFEHÉRVÁR Jávor D. tér		
SZÉKESFEHÉRVÁR TERVEK, ELEKTROMOS		KT - 1
Tervező Hillier István okl. mérnök villanasmérnök BPKK - 01-7059-VT	KAPCSOLÁSI VÁZLAT 1.	2017.04.02. <i>Hillier</i>