

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-

Székesfehérvár

Városház tér 1.

8000

T: 22/525-411

F: 22/525-448

Hegedűs József

...../2016.

gázhálózat-üz. ter. ref.

jozsef.hegedus@eon-hungaria.com

Székesfehérvár, 2017.03.27.

Tárgy: Egyetértési nyilatkozat

Tisztelt Partnerünk!

A Sz154/2017 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv alapján a Székesfehérvár I. körzet, Arany J. u.-i szennyvízcsatorna, ivóvíz vezeték és csapadékvíz csatorna átépítése témában benyújtott engedélyezési terveit megvizsgáltuk és az alábbi észrevételeket tesszük:

A Sz154/2017 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv megjegyzések rovatában előírtakat figyelembe kell venni!

Vizsgálatra benyújtott dokumentumok: Kiviteli terv:16/2015

A tervezett ivóvízbekötés az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő kisnyomású gázelosztó hálózatát nyomvonalában keresztezi.

A kisnyomású gázvezeték 1-1 méteres környezetében földmunka csak az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető. Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal, írásban az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél teheti meg, az érintett területre illetékes gázhálózat-üzemeltetési területi referenstől.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Királysor 1/A

gázhálózat-üz. ter. ref.: Hegedűs József, Telefon: 30-979-9012

Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a több utcára kiterjedő munkánál a szakfelügyelet megrendelését esetenként egy adott település maximum egy utcájára a pontos idő megjelölésével tegye meg!

Kivitelezés során a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet IV. fejezete szerinti előírásokat, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A, 19/B § szerinti tilalmakat és korlátozásokat „a gázvezeték biztonsági övezetén belüli munkavégzésről” be kell tartani.

A keresztező, megközelítő létesítmény beruházójának, építtetőjének gondoskodnia kell:

Igazgatóság:
Haraszi Judit
Csulak Ferenc
Gelencsér Lajos

székhely:
7626 Pécs,
Búza tér 8/a.
Baranya Megyei Cégbíróság
Cg 02-10-060071

- a tényleges kivitelezési munkálatok előtt- a kivitelezővel egyeztetve- legalább két nappal az üzemeltető írásbeli értesítéséről, a nyomvonal jellegű létesítmény biztonsági övezetén belüli földmunka pontos helyének és időpontjának (óra, nap) megadásával.
- a megközelített létesítmény biztonsági övezetén belül végzett földmunka során az építés felelős műszaki vezetőjének jelenlétéről.

Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti. A keresztezett, megközelített létesítmény biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak az üzemeltető vagy megbízottja szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet.

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. képviselőjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra. A meghívóban kérjük megadni az építési engedély számát, és az építési engedély kiadójának a nevét. Az érintett gázelosztó vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tilalmi övezetét (a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezetén belül), szükség esetén a nyomvonal feltárással történő pontosításával maradandóan ki kell jelölni. A tilalmi övezet kijelöléséről a kivitelező gondoskodik az erre a célra feljogosított szakember (névjegyzékben szereplő geodéta) által az üzemeltető szakfelügyelete mellett. A tilalmi övezet kijelölésének fenntartásáról szintén a kivitelező köteles gondoskodni.

A tárgyi engedélyezési terv átvizsgálása alapján és előírásaink teljesítése mellett egyetértési hozzájárulásunkat megadjuk. A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő gázszolgáltatói tulajdonban lévő létesítményrontás és gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Fentiek be nem tartása esetén minden alkalommal bejelentést teszünk a bányakapitányságnak, a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által kiszabható bírság felső határa első esetben fél millió forint, második esetben 1 millió forint.

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Székesfehérvár felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen egyetértési nyilatkozat másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak.

Nyilatkozatunk a tervdokumentáció megváltozásáig vagy a keltezésétől számított 1 évig érvényes. A csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

A gázvezeték keresztezésénél 0,2 m, párhuzamos haladásnál 1,0 m távolságot kérünk tartani. Amennyiben ez nem lehetséges, a gázvezeték kiváltását megrendelés alapján, a beruházás költségén Társaságunk elvégzi.

Győrfi László Attila

üzemvezető

Kaposy László

területi üzemeltetési irányító