

AXIAN KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült:	
Egyeztetés helye:	AXIAN Kft. (8000 Szfvár, Sereg u.1-5.)
Egyeztetés időpontja:	2017.05.18.

A tervezett beruházás főbb adatai		
Beruházás helye:	Székesfehérvár, Pozsonyi út (Zsolnai út – Nagyszombati út közötti szakasz)	
Beruházás tárgya:	burkolat felújítás terve	
Szakági tervező megnevezése/szervezet /: beruházó:	Regia Plan Kft.	Tel.:

Az egyeztetésnél megjelentek:	
Üzemeltető megbízottja részéről:	Ozváry András
Egyeztetést kérő Ügyfél:	Grimm Viktor

A bemutatott terv szerint végzendő munka a tulajdonunkban lévő létesítményt:

nem érint

Az alépítmény és kábelek a többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt földkábel nyomvonalától párhuzamos megközelítés esetén mindkét irányban 2 m távolságban, keresztezés esetén pedig jobbra-balra 1,5 – 1,5 m-es sávban kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk.

A feltárt kábelek mechanikai védelme érdekében – acél, vagy vastag falú műanyag hasított védőcsővel, vagy vasbeton védelemmel kell ellátni 1-1 m túlnyúlással. A védelembe helyezés módját a kiviteli tervben szerepeltetni kell. A védelembe helyezés költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik. A távközlő kábel feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszúságú darabbal pótolni kell a Kivitelezőnek. Kábelünk takarásához csak a védelembehelyezés bemutatása után járulunk hozzá.

Érintettség esetén az elkészült kiviteli terveket – közműkezelői hozzájárulás végett – 1 példányban kell benyújtani, a feltárási munkákhoz pedig a szakfelügyeletet is meg kell rendelni.

A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő létesítmény rongálás és szolgáltatási-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártá után a dokumentáció alapján újabb egyeztetés szükséges

A munkák megkezdése előtt 8 nappal a szakfelügyeletet meg kell rendelni.

A munkaterület átadására és a műszaki átadásra szervezetünket minden esetben meg kell hívni!

(cím: 8000 Székesfehérvár, Sereg u. 1-5. tel.: 22/515-810, fax: 22/515-819)

A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a Kivitelező köteles gondoskodni.

A Kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a 22/515-810 telefonszámon.

A létesítmény esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyeletről függetlenül – a Kivitelezőt terhelik.

Jelen közmű- és tervegyeztetési nyilatkozatunk átvételét közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk

.....
egyeztetést kérő Ügyfél aláírása

.....
AXIAN megbízottja részéről